

5 询价采购报价单

询价采购报价单

项目名称：东台市富安镇中学女浴室空气能设备采购

名 称	配 置 要 求	单 位	数 量	单 价	报 价	所投品牌、型号 (采购人需明确)
空气源热泵 热水机组	一、标准工况：根据《商业用或工业用及类似用途的热泵热水机》国家标准工况，使用侧：初始水温15℃，终止水温55℃；热源侧：干球温度20℃，湿球温度15℃(实际检测时，温度允许有5%的偏差)； 机组要求：10匹侧出风、一级能效 (投标时须提供第三方检测机构出具的符合国家标准(GB)的检测报告复印件，并加盖投标人公章。) 推荐品牌：格力、美的、冰山、荣事达 二、主要材质及性能 1. 采用涡旋全封闭式热泵压缩机 2. 采用R410A环保冷媒 3. 电源：380V3N~50Hz。最高出水温度60℃，防触电保护等级：I级；防水等级：IPX4； 4. 具有压缩机过热、过压、缺水、过电流、缺相、漏电等多重保护功能，机组配有微电脑显示控制屏，设有温度显示装置，具有启停、掉电记忆功能等； 5. 1) 制热性能系数 $COP \geq 4.6$ 2) 额定制热量 $\geq 40.5KW$ 3) 额定输入功率 $\leq 8.8KW$	台	3	16500	49500	荣事达 RSDR-10GV
热水循环泵	参数 220V50Hz, 额定扬程: 20m, 流量: 300L/min, 进出口径: DN50 型号 PH-751EH	台	3	900	2700	威乐 PH-751EH

铜线电缆线	25 平方铜线电缆线	米	85	35	2975	
消毒除垢机组	工作功率 35W; 冬季工作功率 240W; 水处理量: 不低于 14m ³ /h	台	2	1500	3000	
淋浴头	节水黄铜金属喷头 50mm*80mm*20mm	只	50	30	1500	
水箱基础	工字钢现场制作	项	1	1000	1000	
总价 (大写:)	陆万零陆佰柒拾伍元整					

注: 1、单价、报价及总价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材和税费等全部费用, 报价时应逐项填写单价和报价, 最后汇总得出总价。

报价单位联系人及电话: 丁国华 13485233487

报价单位: (盖章) 东台市梁垛镇辉达家电经营部

2025 年 7 月 22 日

7、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加东台市富安镇中学的女浴室空气能设备采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、空气源热泵热水机组，属于工业；制造商为合肥荣事达太阳能有限公司，从业人员217人，营业收入为9000万元，资产总额为10800万元，属于（中型企业）；

2、热水循环泵，属于工业；制造商为威乐（中国）水泵系统有限公司，从业人员681人，营业收入为6000万元，资产总额为8500万元，属于（中型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：东台市梁垛镇辉达家电维修部

日期：2025年7月22日